



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

Предписания № 47 / 1 / 24

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №90
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному направлению развития воспитанников»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения исполняющего обязанности заместителя главного Государствен-
ного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Лопарёва Романа Викторови-
ча № 47 от «17» июля 2018

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"19" июля 2018 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"20" июля 2018 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"23" июля 2018 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"25" июля 2018 с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

проведена **внеплановая** проверка старшим инспектором отделения территориального отдела
НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капи-
таном вн. службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, поме-
щений, используемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
№90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному направлению развития воспитанников», расположенным по адресу:
650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Леонова, 11Б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта
надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ №90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»
Любаш Ольгой Михайловной; заведующая хозяйством МБДОУ №90 «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направ-
лению развития воспитанников» Толмачева Наталья Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

необходимо устрани- ть следующие на-	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (аб- зац пункта) и наименова- ние нормативного право- вого акта Российской Фе- дерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок уstra- нения на- рушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1	2	3	4	5

1	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции в помещениях здания детского сада, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией путем блокировки с системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 12.4. СНиП 41-03-2003, п. 6.1, п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ч.10. ст.83, ст.85, ст.6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019	
2.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;	01.08.2019	
3	Не определены и не обозначены на дверях складских и производственных помещений, именно: электрощитовой и складов, находящихся на прилегающей территории их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с гл. 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, НПБ 105-03. Отсутствие категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности не позволяет в полной мере установить требования пожарной безопасности, направленные на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 26, ст. 27 гл. 8 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, НПБ 105-03, п. 4.2 СНиП 31-04-2001.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанима-

елей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения территориального
ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
УНДПР ГУ МЧС России по КО

Пискаева Е.В
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.П.
«25» июля 2018

Заведующая МБДОУ 90 «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития воспитанников»

Любаш Ольга Михайловна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» июля 2018

Любаш

(подпись)

№ п/п	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)
1	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)
2	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)
3	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)
4	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)
5	Содержание документа	Срок хранения документа	Сроки (год(ы) и месяц)