



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел/факс 77-26- 67

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово, ул. Черемховская, 5
(место составления предписания)

“ 17 ” марта 20 20 г.
(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 16/1/20

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 90
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному направлению развития воспитанников»

Законному представителю юридического лица – исполняющей обязанности заведующей
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 90 «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития воспитанников»

Любаш Ольге Михайловне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 16 от 25 февраля 2020 главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Р.В. в период с 15 час. 00 мин. "02" марта 2020 до 11 час. 00 мин. "17" марта 2020 была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников» (сокращенное название – МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида») государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Пискаевой Еленой Владимировной по адресу: 650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Леонова, 11, Б.

При проведении проверки присутствовали исполняющая обязанности заведующей МБДОУ № 90 «Детский сад общеразвивающего вида» Любаш Ольга Михайловна (Приказ от 01.10.2019 № 598 «О возложении обязанностей»).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указываются только выполненные)
-------	--	---	--	---

1	2	3	4	5
1.	<p>При эксплуатации наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа здания, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактически уклон лестницы составляет 45°; - отсутствует площадка на уровне эвакуационных выходов, ограждения которой менее 1,2 м (фактически высота ограждения 0,95 м); - ширина лестницы менее 0,8 м (фактически 0,65 м). 	<p>п. 4.2.2, п. 5.2.16, п. 5.2.15, п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 3.3, п. 3.10, п. 3.11 СНиП 11-Л.-2.62 строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения. Основные нормы проектирования»</p>	01.09.2020	
2.	<p>Ширина эвакуационных выходов со 2-го этажа из грушевых ячеек, расположенных с правой и левой сторон от центрального входа на наружные открытые лестницы из помещений с фактическим пребыванием более 15 человек здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 в свету не соответствует установленным требованиям, т.к. фактически составляет 0,74 и 0,78 м соответственно.</p>	<p>п. 5.2.12, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>ст. 52, ст. 53, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 6.13*, п. 6.16* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</p> <p>п. 12 СНиП 11-В.11-58 строительные нормы и правила «Общественные здания».</p>	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор) (подпись)



Пискаева Е.В.

«17» марта 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
вносится собственноручно лицом

Михаил Леонов, И. В. Заверушкин

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«17 03 2020» г.

И. В. Заверушкин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)