



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района**

**УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

(наименование органа надзорной деятельности)

**г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района**

**УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

**650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru**

**Предписания № 64 / 1 / 41**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №90  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
социально-личностному направлению развития воспитанников»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора г. Кемерово,  
г. Березовского и Кемеровского района Лопарёва Романа Викторовича № 64 от «10» октября 2018**

(наименование органа НД)

**ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в**

**период с:**

**"13" ноября 2018 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.**

**"29" ноября 2018 с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.**

**"30" ноября 2018 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.**

**проведена плановая проверка старшим инспектором отделения территориального отдела НДПР  
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капитаном вн.  
службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, помещений, ис-  
пользуемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №90 «Дет-  
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
социально-личностному направлению развития воспитанников», расположенных по адресу:  
650033, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Леонова, 11Б**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с: заведующей МБДОУ №90 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»  
Константиновой Илоной Александровной; заведующая хозяйством МБДОУ №90 «Детский сад об-  
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному  
направлению развития воспитанников» Толмачевой Натальей Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

необходимо устранить следующие на-	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем	п. 12.4. СНиП 41-03-2003, п. 6.1, п.6.24 СП	01.08.2019	

	<p>общеобменной вентиляции в помещениях здания детского сада, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией путем блокировки с системой автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ч.10. ст 83, ст.85, ст.6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
2.	<p>Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;</p>	01.08.2019	
3	<p>Не обозначены на дверях складских и производственных помещений, именно: электрощитовой и складов, находящихся на прилегающей территории их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с гл. 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 26, ст. 27 гл. 8 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12.13130.2009, НПБ 105-03, п. 4.2 СНИП 31-04-2001.</p>	01.08.2019	
4	<p>Не организована проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), которая проводится не реже одного раза в год (фактически предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций от 24.07.2017 года)</p>	<p>П. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ)</p>	01.08.2019	
5	<p>При эксплуатации наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации со второго этажа здания, не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: - фактически уклон лестницы составляет более 45°; отсутствует площадка на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м, (фактически высота ограждения 0,95 м.); ширина лестницы менее 0,8 м.</p>	<p>П.4.2.2, п.5.2.16, п.5.2.15, п.5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.53, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3,п.3.10, п.3.11 СНИП II-Л.-2.62 (Строительные нормы и правила «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ</p>	20.12.2019	



	(фактически 0,65 м.)	ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ).		
6	Ширина эвакуационных выходов со 2-го этажа из групповых ячеек, расположенных с правой и левой сторон от центрального входа на наружные открытые лестницы из помещений с фактическим пребыванием более 15 человек здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 в свету не соответствует установленным требованиям, т.к. фактически составляет 0,74м. и 0,72 м. соответственно.	п. 5.2.12, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ст.53, ст.151, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 6.13*, п.6.16* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 12 СНИП II-V.11-58 (Строительные нормы и правила «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ»	20.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения территориального  
ОНДПР г.Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района  
УНДПР ГУ МЧС России по КО  
Пискаева Е.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.  
«30» ноября 2018

Заведующая МБДОУ 90 «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по социально-  
личностному направлению развития воспитанников»

Константинова Илона Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» ноября 2018

